

消防产品监督抽查检验不合格情况统计表

序号	地市	产品名称	规格型号	被抽样单位	标称生产单位	主要不合格项目
1	济南	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	水发·信息小镇项目	扬州市宝安消防设备有限公司	内径
2	济南	钢质隔热防火窗	GFC 1818-D-A1.50(甲 级)	济南立诚置业有限公司	安阳市尽忠消防科技有限公司	耐火性能
3	青岛	消防软管卷盘	JPS1.0-19/30	中梁首府	福建省海锦消防科技有限公司	软管性能
4	青岛	灭火毯	MJT 1500×1500	即墨区鼎隆文峰路大酒店	山东居安特消防科技有限公司	外观与结构
5	青岛	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	青岛格莱美娱乐管理有限公司	山东实鼎消防科技有限公司	灭火剂充装总量 20℃喷射性能 第一主要组分含量
6	青岛	钢质隔热防火门	GFM-2123-bdk5A1.0 0(乙级)-2	即墨京源医院	河北宏飞扬门业有限公司	耐火性能
7	淄博	消防软管卷盘	JPS0.8-19/25	特斯拉汽车销售服务(济南) 有限公司山泉分公司	扬州双星消防科技有限公司	软管性能
8	淄博	直流水枪	QZ3.5/7.5	淄博大成亚居酒店管理服务有限公司	南安市贵顺消防器材有限公司	表面质量 耐水压强度
9	枣庄	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	山东奥瑞物业服务有限公司 (奥德·瑞沂府)	扬州市太平洋消防器材有限公司	耐磨性能
10	枣庄	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯-A	枣庄银兴酒店有限公司	泰州市飞腾消防器材有限公司	耐磨性能

11	枣庄	室内消火栓	SNW65- I	安侨集团山东置业有限公司	福建省富新消防科技有限公司	水压强度
12	枣庄	灭火毯	MJT 1500×1500	枣庄富宇石化有限公司乾源加油站	山东居安特消防科技有限公司	材料性能
13	枣庄	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC5	富扬洪生酒店管理（枣庄）有限责任公司	山东风雨雪消防科技有限公司	喷射剩余率、主要组分含量
14	枣庄	消防软管卷盘	JPS0.8-19/25	山东德凯隆购物广场有限公司	徐州市淮海消防器材有限公司	软管性能
15	烟台	灭火毯	MJT 1000×1000	栖霞亚东餐饮服务有限公司	山东居安特消防科技有限公司	材料性能
16	潍坊	灭火毯	MJT1000×1000	潍坊弘时华能源有限公司	山东居安特消防科技有限公司	外观与结构
17	潍坊	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC5	山东鲁喜食品科技有限公司 3# 宿舍餐厅综合楼	河北协鑫消防器材有限公司	第一主要组分含量
18	潍坊	洒水喷头	T-ZSTX80-68℃ Q5	潍坊市昌威交通工程有限公司	恒盾消防科技有限公司	水压密封和耐水压强度性能
19	潍坊	其他材质非隔热防火窗	QTFC 1515-H-C1.00	昌乐县城市建设投资开发有限公司	山东北方门窗工程有限公司	耐火性能
20	济宁	其他材质防火门	QTFM-0921-d5 A1.50(甲级)-1-不锈钢	邹城市祥和云魅力娱乐服务中心	永康市万尊工贸有限公司	耐火性能
21	济宁	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	微山县伍壹捌足疗保健中心	江苏三江消防装备有限公司	耐磨性能
22	济宁	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A	济宁吾型体育文化发展有限公司环西店	扬州林海消防器材有限公司	耐磨性能

23	济宁	内扣式消防接口	KD65-A	泗水县济河办双达水暖消防批发部	高邮市武宁腾达铝制品厂	水压性能
24	济宁	灭火毯	1.2m×1.2m	济宁董氏餐饮有限公司	武汉台杭消防设备有限公司	尺寸、材料性能
25	济宁	灭火毯	1.5m×1.5m	山东苏杭春晓餐饮有限公司	山东鑫宝锐消防设备有限公司	尺寸、材料性能
26	济宁	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC5	邹城市祥和云魅力娱乐服务中心	山东众达消防器材有限公司	喷射剩余率、灭火剂冲装量、主要组分含量
27	泰安	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4-A	山东泰安恒基置业发展有限公司	潍坊华宝消防器材有限公司	灭火剂充装量
28	泰安	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	泰安市泰山区芯茗咖啡西餐厅	山东鼎弘消防器材有限公司	主要组分含量
29	威海	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料	威海途远酒店管理有限公司	泰州市三江消防器材有限公司	耐磨性能
30	威海	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	威海市嘉瑞宝商业有限公司	泰州市龙威消防器材有限公司	耐磨性能
31	威海	消防水枪	QZ3.5/7.5	威海市嘉瑞宝商业有限公司	丹阳市开发区云帆消防器材厂	密封性能
32	日照	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC3	博众物业服务(日照市岚山区)有限公司	南昌真荣消防设备有限公司	20℃喷射性能
33	日照	手提式干粉灭火器	MFCZ/ABC4	五莲飞天酒店集团有限公司党校宾馆	蚌埠市驰友消防设备有限公司	第一主要组分含量
34	临沂	消防水枪	QZ3.5/7.5	山东江正生物技术有限公司	福建省南安市飞龙消防器材厂	密封性能

35	临沂	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	山东亿鹏新材料科技有限公司	山东鼎梁消防科技有限公司	耐磨性能
36	临沂	内扣式消防接口	KD65	山东东方佳园物业服务有限公 司	山东龙成消防科技 股份有限公司	水压性能
37	临沂	灭火毯	MJT 1500×1500	临沂市西蒙酒店管理有限公司	浙江中加沃安科技 有限公司	材料性能
38	临沂	手提式干粉灭 火器	MFZ/ABC4	临沂华美酒店有限公司	临沂腾龙消防器材 有限公司	主要组分含量
39	临沂	消防软管卷盘	JPS0.8-19/25C	临沂凯居酒店管理有限公司	福建省南安市飞龙 消防器材厂	软管性能
40	德州	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	中环盛达环保科技集团(庆云) 有限公司	山东龙成消防科技 股份有限公司	耐磨性能
41	德州	消防水枪	QZ3.5/7.5	优士科技发展有限公司	福建国顺消防科技 有限公司	密封性能
42	德州	消防水枪	QZ3.5/7.5	三星照明(齐河)有限公司	福建省泉州市柳美 消防设备有限公司	密封性能
43	德州	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	中国移动通信集团山东有限公 司平原分公司	黄山市龙潭消防水 带有限责任公司	耐磨性能
44	德州	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	山东颐享养老服务有限公司	临沂市正友消防器 材有限公司	耐磨性能
45	德州	灭火毯	MJT 1000×1000	乐陵市金希悦大酒店	商丘市环宇玻璃纤 维有限公司	尺寸、材料性能
46	德州	灭火毯	1.5m*1.5m	中环盛达环保科技集团(庆云) 有限公司	上海文举消防器材 有限公司	尺寸、操作性能、材 料性能
47	聊城	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	茌平县润诚房地产开发有限公 司东阿分公司(东阿吉祥苑)	江苏荣全消防科技 有限公司	耐磨性能

48	聊城	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	山东省聊城市永兴置业有限公司（东阿如意府）	江苏荣全消防科技有限公司	爆破试验、耐磨性能
49	聊城	灭火毯	1500×1500	阳谷县平安加油站	山东金工消防科技有限公司	尺寸、材料性能
50	聊城	灭火毯	1500mm×1500mm	聊城奥德能源有限公司	山东金工消防科技有限公司	材料性能
51	聊城	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	聊城高新区贝贝兔儿童乐园店	山东风雨雪消防科技有限公司	主要组分含量
52	滨州	灭火毯	MJT 1500×1500	山东滨周到酒店管理有限公司	山东鑫宝锐消防设备有限公司	尺寸
53	菏泽	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯-A	成武县瑞景置业有限公司	江苏万海消防器材有限公司	爆破压力
54	菏泽	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	菏泽市开发区汇鑫商务宾馆	扬州市宝安消防设备有限公司	爆破压力
55	菏泽	灭火毯	1500×1500	东明香榭丽舍餐饮有限公司	山东鑫宝锐消防设备有限公司	材料性能